Ventilācijas sadalne VS-2



Piezīme:

1. Sadalne individuāli komplektējama:
2. Ienākošie kabeļa ievadi un aizsejošie no augšas.
3. Sadalni aprīkot ar 20% rezervi.
4. Diferenciālaizsardzības klase A 30mA
5. Nodrošināt TN-S zemēšanas sistēmu R<4 omi.
6. Sadalnei paredzēt ventilācijas atslēgšanos ugunsgrēka gadījumā.
7. Visas ventilācijas iekārtas un čillerus aprīkot ar frekvenču pārveidotājiem starta strāvas kompensēšanai.
8. Sadalni aprīkot ar slēdzeni.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 2.kārta

PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

RASĒJUMS: Sadalnes VS-2 shēma

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
b/m	34/38	EL-16.1

A3