



SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Siguldā

16.04.2019.Nr.1.3.8-2/ 987

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa "Mālkalnu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā" (identifikācijas Nr. SNP 2019/09/AK) nolikuma prasībām

Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija 2019.gada 15.aprīlī ir saņēmusi jautājumus:

1.Jautājums Kādā formā iesniedzama tāme: kā dots 3.pielikumā vai saskaņā ar Nolikuma 4.14.P. (LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība");

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka Darbu apjomi – tāme ir jāveido atbilstoši "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239), un tā jāiesniedz kā tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa. Saskaņā ar tāmē norādīto ir jāizpilda Darbu apjomu tabula (nolikuma 3.pielikums). Darbu apjomu tabulā darbu vienības izcenojumā ir jāiekļauj visas izmaksas un izmaksu summai ir jāatbilst finanšu piedāvājuma summai (Nolikuma 7. pielikums).

2.Jautājums Darbu daudzumu saraksta 4.4.p.ir paredzēta cinkota metāla aizsargbarjeras uzstādīšana, taču dokumentācijā nav atrodami šīs konstrukcijas rasējumi. Lūdzam sniegt precizējumus;

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija skaidro, ka cinkota metāla aizsargbarjera uzstādāma atbilstoši valsts standarta LVS 94 "Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi" ar normālo noturēšanas līmeni N1 un TB31. Darba platums W1. Uzstādīšanas augstums H=0,75m. Barjeru posmu garums 4m, t.sk., gala nobegumi. Izlieces rādiuss R = 28m.

3. Jautājums Darbu daudzumu saraksta 5.5.p ir paredzēta atkritumu konteineru novietnes izbūve, taču nav skaidrs vai tā ir domāta slēgta vai atklāta tipa novietne. Ja paredzēta slēgta tipa, lūdzam dokumentācijai pievienot novietnes rasējumus.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka paredzēta atklāta tipa atkritumu konteineru novietne

4. Jautājums Lūdzam precizēt būvdarbu apjomos norādīto cinkota metāla stabu un cinkotās metāla aizsargbarjeras parametrus, izmērus un tehnisko specifikāciju, kā sniegt rasējumus.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija lūdz sk. atbildi uz 2.jautājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I.Zālīte

Vilks 66909370

valts.vilks@sigulda.lv

Landsberga, 67800949

liga.landsberga@sigulda.lv