



## SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150  
tālrunis: 67970844, e-pasts: [pasts@sigulda.lv](mailto:pasts@sigulda.lv)  
[www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv)

Siguldā

05.08.2019. Nr.1.3.8-2/ 2044

*Leinteresētajiem piegādātājiem*

**Par iepirkuma „Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Strēlnieku ielā posmā no Vainagu ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai Siguldā, Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SNP 2019/18/AK) nolikumu**

Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild uz 2019.gada 31.jūlijā saņemtajiem jautājumiem:

1. **Jautājums:** Iepirkuma priekšmeta būvdarbos paredzēts veikt Asfalta seguma reciklēšanu 12-15 cm biezumā, 1865 m2 apjomā. Tādā pašā apjomā paredzēta reciklētā maisījuma izlīdzināšana, profilēšana un blīvēšana un tieši šādā pašā apjomā paredzēta arī asfaltbetona seguma ieklāšana. No augstāk minētā secināms, ka reciklēto maisījumu nav paredzēts iestrādāt arī zem ceļa nomalēm. Tai pat laikā, zem nomalēm ir paredzēts izbūvēt šķembu segumu hvid=8cm (N III stiprības klase) (2215 m2).

**Vai reciklētais maisījums nav jāizplanē tādā platumā, lai virs tā varētu izbūvēt arī šķembu segumu un ceļa nomales?**

**Atbilde:** Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild – reciklētais maisījums jāplanē reciklētā seguma platumā, ceļa nomales ir jāizbūvē atsevišķi, aizvedot lieko grunti uz uzņēmēja atbērtni (14 darbu pozīcija).

2. **Jautājums:** Izmaksu pozīcijā Nr.17 Šķembu seguma izbūve hvid=8cm (N III stiprības klase) norādīts apjoms 2215 m3. No tā secināms, ka šķembu segums ir jāizbūvē 27 687,5 m2 apjomā. Vēršam uzmanību uz kļūdu mērvienībā!

**Lūdzu veikt grozījumus darbu apjomu sarakstā nomainot mērvienību uz (m2).**

**Atbilde:** Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija skaidro, ka 17.pozīcijā ir pārrakstīšanās kļūda, 17.pozīcijas “Šķembu seguma izbūve hvid=8cm (N III stiprības klase)” mērvienība ir kvadrātmetri (m<sup>2</sup>).

3. **Jautājums:** Kāds ir paredzamais ievalkas atjaunošanas/tīrīšanas apjoms kubikmetros uz 1 metru?

**Atbilde:** Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild – Pretendentam ir pienākums iepazīties ar objektu dabā un izvērtēt grunts apjomu m<sup>3</sup>, saskaņā ar Ceļu specifikāciju punkta 4.1. prasībām.

4. **Jautājums:** Vai nomaļu uzpildīšanai var izmantot arī dolomīta šķembu maisījumu 0/32s, kā to pieļauju Ceļu specifikācijas?

**Atbilde:** Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild – Pasūtītājs nepieļauj pilsētas ielu nomalēs dolomīta šķembas, tāpēc nomaļu aizpildīšanai ir norādīts drupinātās grants maisījums,

Iepirkuma komisijas loceklis

A.Ozoliņš

*Vilks, 28345977*  
[valts.vilks@sigulda.lv](mailto:valts.vilks@sigulda.lv)  
*Abzalone, 67800949*  
[iepirkumi@sigulda.lv](mailto:iepirkumi@sigulda.lv)