

Siguldas novada Domes (reģ.Nr. 90000048152)
atklātā konkursa

„Skolas ēkas Laurenču ielā 7, Siguldā telpu vienkāršotā renovācija”
(identifikācijas Nr. SND 2013/01/AK/KPFI)

Ieinteresēto personu sanāksmes protokols

Siguldā

2013.gada 25.februārī

Sanāksme sākas plkst. 12:00

Sēdi vada:

Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs

Didzis Skrodelis

Sēdē piedalās:

ATTĪST. PĀRV. ĪPAŠ. NOD. BŪVINĒNĒRIS

LEONĪDS ERMANČONS

Visi Pretendentu pārstāvji, kas reģistrējušās Pretendentu reģistrācijas lapā (skatīt pielikumā).

Protokolē:

Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos

Inguna Abzalone

Darba kārtībā:

1. Pretendentu uzdotie jautājumi.
2. Objekta apskate.

Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs nosauc iepirkuma priekšmeta nosaukumu. Lūdz ieinteresētās personas reģistrēties Pretendentu reģistrācijas lapā. Kā arī lūdz, Pretendentus sākt uzdot jautājumus.

1. *Par ventilāciju, kāda ir paredzēta sistēma gaisa piesildīšanai ēdamzālē?*
Jārīkojas saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma „Darba uzdevums un Tehniskās specifikācijas” 2.5.6.2.punkta otro rindkopu.

2. *Par videokamerām, cik videokameras, kurās vietās izvietot, kādi modeļi?*
Paredzēt 5 āra kameras – tips : Videokamera 2.8-12, vandālaizsargāta videokamera ar iebūvētu IS apgaismojumu (36 LED, attālums līdz 40m) 1/3" Sony Super HAD CCDII, 600TVL, D-WDR, AGC, DSP, OSD, DNR, 0.001Lux, (0 Lux ar ieslēgtu IS apgaismojumu), diena/nakts (elektroniskā, on/off), f=2.8-12.0mm, F 2.0; S/N>54dB, barošana -12V, 450mA, -30°C +45°C, IP66, integrēts kronšteins ar kabeļu kanālu vai analogs.

Paredzēt 1 iekštelpu kameru foajē - tips: Videokamera Modelis Praxis PP 2.8-12, kupola videokamera ar iebūvētu IS apgaismojumu (attālums 20-25m), 1/3" Sony Super HAD CCDII, 600TVL, D-WDR, AGC, DSP, OSD, DNR, 0.001Lux (0 Lux ar ieslēgtu IS), diena/nakts (elektroniskā, on/off), f=2.8-12.0mm; S/N>54dB, barošana -12V, 350mA, iespējams uzstādīt pie griestiem vai analogs.

Videonovērošanas sistēmas apsaistē paredzēt:

Video serveris: Intel G2120, 4GB RAM, DVD-RW

Video tveršanas plate Tiny VN4Pro3, 2 gb

Videonet IVS-v8 licence

Seagate Barracuda 1TB Constellation ES

Windows 7 Professional

SmartUPS APC 750VA

Monitors DELL P1913S

Barošanas bloks 12V 2A

Kabelis RG-59

Kabelis 3x1.0

vai analogus.

3. *Par apsardzes un UAS signalizāciju?*

Jārīkojas saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma „Darba uzdevums un Tehniskās specifikācijas” 2.5.8.punktu. Aprīkot ar adrešu pultī un attiecīgiem devējiem. Paredzēt iespēju šo un UAS sistēmu pieslēgt SIA „EVOR L” apsardzes pultij Siguldā.

4. *Par finanšu un tehnisko piedāvājumu.*

Piedāvājuma izmaksas ir arī renovācijas darbu izmaksas tās jānorāda saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu „Finanšu piedāvājuma forma”. Papildināt Nolikuma 4.2.punkta „Tehniskais piedāvājums” 4.2.1.apakšpunktu ar papildus teikumu: „Jāsastāda Darbu uzskaitījumi-tāmes, saskaņā ar darba uzdevumu un tehniskām specifikācijām (jāaizpilda būvdarbu apjomu tabulas, iespējams tās koriģējot, saskaņā ar darba uzdevumu un tehniskajām specifikācijām, Nolikuma 2.pielikums).

